
QD1
Condute 2or3 (70°C) 3#(25)1/2(mm²) TR+S+T (70°C)
80 A
DPS
3x275 V - 80 kA
4 ms
Tomadas Cozinha 2
Tomadas Área de Serviço e Despensa
Tomadas Banheiros Feminino e Masculino
Chuveiro
Ar-condicinado 1
Ar-condicinado 2
Ar-condicinado 3
Ar-condicinado 4
Ar-condicinado 5
Ar-condicinado 6
Ar-condicinado 7
Ar-condicinado 8
Retroprojetor 1
Retroprojetor 2
Tomadas Cozinha 1
Tomadas Cozinha 3
Tomadas Cozinha 4
Tomadas - Atendimento Coletivo
Sala de Atendimento Individual
Recepção e Brinquedoteca
Equipe de Referência
Administração e Coordenação
Tomadas Lavano Feminino e Masculino
Iluminação 1
Iluminação 2
Iluminação Externa 1
Iluminação Externa 2
Postes 1
Postes 2
Postes 3
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
Neutro
Fase
Terra
Potência instalada (W)
20/225
1630
1630
1085
1085
1085
1630
1630
1630
600
600
1200
1200
1200
1200
2450
2700
2000
2100
2200
1200
1085
1050
835
350
2160
2160
2340
1000
1000
1000
1000
1000
2100
600
1200
Reserva
Postes 3
Postes 2
Postes 1
Iluminação Externa 2
Iluminação Externa 1
Iluminação 2
Iluminação 1
Tomadas Lavano Feminino e Masculino
Equipe de Referência
Recepção e Brinquedoteca
Sala de Atendimento Individual
Tomadas - Atendimento Coletivo
Tomadas Cozinha 4
Tomadas Cozinha 3
Tomadas Cozinha 2
Tomadas Cozinha 1
Retroprojetor 2
Retroprojetor 1
Ar-condicinado 8
Ar-condicinado 7
Ar-condicinado 6
Ar-condicinado 5
Ar-condicinado 4
Ar-condicinado 3
Ar-condicinado 2
Ar-condicinado 1
Chuveiro
Tomadas Banheiros Feminino e Masculino
Tomadas Área de Serviço e Despensa
Tomadas Cozinha 2
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Postes 3
Postes 2
Postes 1
Iluminação Externa 2
Iluminação Externa 1
Iluminação 2
Iluminação 1
Tomadas Lavano Feminino e Masculino
Equipe de Referência
Administração e Coordenação